




220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2023B01A03954

委托单位: 唐山科耐克斯新型建材有限公司

样品名称: 热塑性间隔密封胶 (TPE)

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2023B01A03954



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2023B01A03954

第 1 页 共 2 页

样品名称	热塑性间隔密封胶 (TPE)	检测类别	委托检测
委托单位	唐山科耐克斯新型建材有限公司	商 标	科耐克斯
生产单位	唐山科耐克斯新型建材有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2023 年 07 月 21 日	样品数量	500g
生产日期 /批号	——	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2023 年 07 月 25 日 -29 日
判定依据	GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检测项目	总挥发性有机物		
检测结论	*经检测, 送检样品所检项目的检测结果符合 GB 18583-2008 中表 3 本体型胶粘剂的技术要求, 送检样品合格。检测结果详见数据页。 * 签发日期: 2023 年 08 月 02 日 (检测专用章)		
附注: (此处空白)			

批 准: 王 子 杰

审 核: 刘 实 华

编 制: 赵 俊 英

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2023B01A03954

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求 表 3 本体型	检测结果	单项结论	检测依据
1	总挥发性有机物/ (g/L)	≤100	未检出	符合	GB 18583-2008 附录 F
(以下空白)					
					
备注: 1、检测地点: 管庄。 2、未检出说明: 总挥发性有机物<5g/L。					

—本报告结束—

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>