



210002349116



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1209

检测报告

Test Report

报告编号:

WT20230778

Report Number

样品名称:

中空玻璃

Name of Sample

委托单位:

唐山科耐克斯新型建材有限公司

Client

检测类别:

委托检测

Test Category

中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司

China Building Material Test&Certification Group Qinhuangdao Co.,Ltd.

国家玻璃质量检验检测中心

National Glass Quality Inspection and Testing Center

检测报告结果页


共 3 页 第 2 页

样品名称	中空玻璃		样品编号	ZK2022-203	
检测项目	试验方法	试样序号	检测结果	判定依据	单项结论
初始气体含量	GB/T 11944-2012 7.6	1-3	3 块试样初始气体含量分别为: 92.9%、93.3%、93.3%	GB/T 11944-2012 6.6、8.3.5	合格
气体密封耐久性能	GB/T 11944-2012 7.7 (有偏差)	1-3	3 块试样经气体密封耐久性能试验后, 气体含量分别为: 87.6%、87.9%、87.2%	GB/T 11944-2012 6.7、8.3.6	合格
备注: 气体密封耐久性能检测时间增加 4 个周期					
此处空白					
					
主检: 梁晓亮		校核: 孙江			
检测日期: 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 06 月 15 日					

主要使用仪器设备清单

共 3 页 第 3 页

序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	便携式氧气检测仪	QCTC-A-041
2	高低温交变湿热试验箱	QCTC-A-057
3	高温高湿试验箱	QCTC A 059



本机构联系方式

Contact information

通讯地址 (Address): 中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code): 066004

电 话 (Tel): (86-335) 8388121 5911501

传 真 (Fax): (86-335) 8051865

网 址 (Web): <http://www.jctc.cn>

电子邮箱 (E-mail): gbzjzx@163.com

投诉电话 (complaint tel): 0335-5911503



微信



官网